

№ п. п.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись, выполнен/указыва-я только выполнен)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует эвакуационное освещение, работающее в круглосуточном режиме или включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ст. 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее ФЗ-123); п. 43 Правил противопожарного режима (далее ППР в РФ).	30.11.2019 г.	
2.	Отсутствует (не предоставлен) сертификат (паспорт) пожарной безопасности на противопожарные двери, ведущие на общие лестничные клетки, а также не представлен договор (иной подтверждающий документ) на установку противопожарных дверей с приложением копия лицензии дающей право на заполнение проемов в противопожарных преградах.	п.п. 13 п. 7 ст. 146 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п.п. 15 п. 11 ст. 12 ФЗ-99 от 04.05.2011 г.; п. 8 постановление правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225.	30.11.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

ВрИО начальника ОНДиПР
по Верхнебуреинскому МР
капитан внутренней службы
«29» июля 2019 года




Кинваню Ю.В.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"29" 07 2019 г.


(должность, фамилия, инициалы)

Результаты внеплановых проверок

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Фамилия И.О.	Подпись	Должность, Фамилия И.О.	Подпись